



LEGENDA:

- 1 PXF Lighting PX0906424 FINESTRA Q LED 4000K lub równoważne o tych samych parametrach
- 1 PXF Lighting PX0906426 FINESTRA Q LED 4000K z czujnikiem ruchu lub równoważne o tych samych parametrach
- ⊙ PXF Lighting PX1487136 BARI ECO LED DLN 19W 4000K lub równoważne o tych samych parametrach
- ⬇ PXF Lighting PX2040455 FIBRA Q LED 1272mm 35W 4000K lub równoważne o tych samych parametrach
- 5 PXF Lighting PX3750589 TORINO LED PAR 600x600 4000K lub równoważne o tych samych parametrach
- 6 PXF Lighting PX4087132 TORINO LED PAR 595x595 2x4000K lub równoważne o tych samych parametrach
- TM TECHNOLOGIE 32_NM iTECH M2 NM lub równoważne o tych samych parametrach
- TM TECHNOLOGIE 33_NM iTECH C1 NM lub równoważne o tych samych parametrach
- ➔ Oprawa ewakuacyjna Safe LED 1W z modulem awaryjnym 1h jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych lub równoważne o tych samych parametrach
- ➔ Oprawa ewakuacyjna Safe LED 1W z modulem awaryjnym 1h dwustronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych lub równoważne o tych samych parametrach
- ⊙ PXF Lighting PX0918229 VIP KINKIET LED IP44 4000K lub równoważne o tych samych parametrach
- ⊙ PXF Lighting PX3000241 Modena LED IP66 4000K lub równoważne o tych samych parametrach
- ⚡ Łącznik świecznikowy 6A 250V~ p/t montaż h=140cm od podłogi
- ⚡ Łącznik jednobiegunowy 6A 250V~ p/t montaż h=140cm od podłogi
- ⊙ Przycisk "ŚWIATŁO" 6A 250V~ p/t montaż h=140cm od podłogi

UWAGI:

Oznaczenia podane przy aparatach elektrycznych informują:

T-1/14
numer obwodu
nazwa rozdzielnicy

INWESTOR
Instytut Psychiatrii i Neurologii
z siedzibą w Warszawie (02-957) ul. Sobieskiego 9

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA
"INSTALATOR" Instalacje sanitarne, c.o. i gazowe
Peranek Henryk z siedzibą w Kampinosie
ul. Partyzantów 19, 05-085 Kampinos

PROJEKTANT	NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
mgr inż. Feliks Leszek Culek		W spec. inst. elekt. bez ogr. UAN-4224/105/86/86	
mgr inż. Bartłomiej Szcześniak		W spec. inst. elekt. bez ogr. MAZ/0589/POOE/12	

INWESTYCJA
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA przy ul. Grottera 25a w Warszawie dz. nr ew. 58 obręb 1-01-23 w Dzielnicy Mokotów NA POTRZEBY PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

FAZA PROJEKTU	BRANŻA	DATA	SKALA
WYKONAWCZY	ELE	maj 2020	1:100

TEMAT RYSUNKU
RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

NR KOLEJNY RYS.
IE-09

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA