1,6 m² korytarz wykładzina pcw
11,8 m² pom.gosp. wykładzina pcw
14,9 m² pom.gosp. wykładzina pcw
17,4 m² pom.gosp. wykł.obiektowa
14,1 m² pom.gosp. wykł.obiektowa
9,6 m² pom.gosp. wykł.obiektowa
9,4 m² korytarz wykł.obiektowa

A0.04 POM.GOSP.1 16 °C
A0.05 POM.GOSP.2 16 °C
A0.06 archiwum1 16 °C
A0.07 archiwum2 16 °C
A0.08 POM.GOSP.3 16 °C
A0.09 KORYTARZ2 16 °C
A0.03 KORYTARZ 20 °C
0.02 KORYTARZ2 16 °C
0.03 archiwum 16 °C
0.01 KORYTARZ1 16 °C
0.04 SALA WARSZTATOWA 20 °C
0.05 CHŁODNIA 16 °C
0.06 MAGAZYN PROD.SUCHY 16 °C
0.07 KORYTARZ3 20 °C
0.08 MAGAZYN OWOCE/WARZYWA 16 °C
0.09 SERWEROWNIA 20 °C
0.10 POM.PORZĄDKOWE 20 °C
0.11 WC 20 °C
0.12 POM GOSP 20 °C

H-CTR VTR2 dn 10 n 1
H-CTR VTR2 dn 10 n 3,6
H-CTR VTR2 dn 10 n 2,9
H-CTR VTR2 dn 10 n 1,8
H-CTR VTR2 dn 10 n 2,8
H-CTR VTR2 dn 10 n 1

dn 32x5,4 (C) 10131 W
dn 40x6,7 (C) 20946 W
dn 20x3,4 (C) 608 W
dn 40x6,7 (C) 21554 W
dn 32x5,4 (C) 10365 W
dn 32x5,4 (C) 9794 W
dn 32x5,4 (C) 10815 W
dn 20x3,4 (C) 451 W
dn 20x3,4 (C) 570 W
dn 25x4,2 (C) 7210 W
dn 20x3,4 (C) 2585 W
dn 25x4,2 (C) 6807 W
dn 20x3,4 (C) 403 W
dn 25x4,2 (C) 6247 W
dn 20x3,4 (C) 560 W
dn 20x3,4 (C) 1333 W
dn 50x8,3 (C) 41042 W
dn 40x6,7 (C) 19488 W
dn 20x3,4 (C) 654 W
dn 40x6,7 (C) 19488 W
dn 40x6,7 (C) 18633 W
dn 20x3,4 (C) 1043 W
dn 50x8,3 (C) 42375 W
dn 50x8,3 (C) 43418 W
dn 20x3,4 (C) 169 W
dn 20x3,4 (C) 4897 W
dn 20x3,4 (C) 4529 W
dn 32x5,4 (C) 13736 W
dn 25x4,2 (C) 7347 W
dn 20x3,4 (C) 854 W
dn 25x4,2 (C) 6493 W
dn 20x3,4 (C) 16 W
dn 25x4,2 (C) 6389 W
dn 25x4,2 (C) 6373 W
dn 25x4,2 (C) 5973 W
dn 20x3,4 (C) 400 W
dn 20x3,4 (C) 4792 W
dn 25x4,2 (C) 6493 W
dn 20x3,4 (C) 1701 W
dn 20x3,4 (C) 878 W
dn 20x3,4 (C) 55 W
dn 20x3,4 (C) 823 W
dn 20x3,4 (C) 823 W

CV11-60 0,600 m 608 W n 2
CV11-60 0,400 m 451 W n 1
CV11-60 0,500 m 570 W n 2
CV11-60 0,400 m 403 W n 1
CV11-60 0,500 m 560 W n 2
CV22-60 0,500 m 2 854 W n 2
CV11-60 0,400 m 169 W n 1
CV22-90 1,000 m 3 1120 W n 3
CV11-60 0,400 m 400 W n 1
CV11-60 0,400 m 16 W n 1
854 W n 2 2 CV22-60 0,500 m
55 W n 1 CV11-60 0,400 m
823 W n 2 CV11-60 0,700 m

0.01 korytarz 1 3,2 m² gres
0.02 korytarz 2 9,5 m² gres
0.03 archiwum 6,6 m² gres
0.04 sala warsztatowa 32,7 m² gres
0.05 chłodnia 4,5 m² gres
0.06 magazyn prod.suche 5,0 m² gres
0.07 korytarz 3 16,0 m² gres
0.08 obróbka owowce/warzywa 3,0 m² gres
0.09 serwerownia 4,2 m² wykładzina antystatyczna
0.10 pom.porządkowe 4,0 m² gres
0.11 wc 5,2 m² gres
0.12 pom.gosp.1 5,4 m² gres

ryby
przyłącze wody

LEGENDA:
PRZEWODY INSTALACJI CO PROWADZONE POD STROPEM- ZASILANIE
PRZEWODY INSTALACJI CO PROWADZONE POD STROPEM- POWRÓT
PIONY INSTALACJI C.O.
PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA
CV - TYP GRZEJNIKA
200 - GŁĘBOKOŚĆ GRZEJNIKA
600 - WYSOKOŚĆ GRZEJNIKA
0,8 - SZEROKOŚĆ GRZEJNIKA
n - NASTAWA
DV2-40 0,800 n 1

INWESTOR
Instytut Psychiatrii i Neurologii
z siedzibą w Warszawie (02-957) ul. Sobieskiego 9

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA
"INSTALATOR" Instalacje sanitarne, c.o. i gazowe
Peranek Henryk z siedzibą w Kampinosie
ul. Partyzantów 19, 05-085 Kampinos

	NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Małgorzata Kudra	w sprec.inst. bez ogr. MAZ/0339/POOS/06	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krzysztof Skowroński	w sprec.inst. bez ogr. Wa-0901	

INWESTYCJA
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA
przy ul. Grottgera 25a w Warszawie
dz. nr ew. 58 obręb 1-01-23 w Dzielnicy Mokotów
NA POTRZEBY PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

FAZA PROJEKTU	BRANŻA	DATA	SKALA
WYKONAWCZY	SAN	05.2020	1:50

TEMAT RYSUNKU
INSTALACJE C.O.-
RZUT PRZYZIEMIA

NR KOLEJNY RYS.
S-04